

# กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสามปทาน

โครงการในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี



๒๓ - ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ นายนิรุติ คุณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำมอบหมายให้ นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตประปาสามปทาน พร้อมคณะร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสามปทานโครงการในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ของบริษัท นวนคร แอสเซต จำกัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity, pH, Iron, Sulfate, Nitrate, Manganese, Copper, Zinc , ผลการวิเคราะห์น้ำผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ และระบบผลิตน้ำประปามีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ำดังกล่าวมีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาของโครงการฯ



เก็บตัวอย่างน้ำ



ตรวจวิเคราะห์น้ำ



ค่าแมงกานีส ๐.๐๘๙

ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๐.๓



ค่า pH ๗.๐๐

ค่ามาตรฐาน ๖.๕-๘.๕



ค่าความขุ่น ๐.๕๐

ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๕



ส่วนอนุญาตประปาสามปทาน กองการจัดสรรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐๒ ๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๒ ๖๘๕๖ โทรสาร ๐๒ ๒๙๔ ๖๖๐๙