



กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสามปทาน

ในเขตพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร



ในวันที่ 10 ก.พ. 2566 นายนิติ คุณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำมอบหมายให้นายนิตินันท์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตประปาสามปทาน พร้อมคณะร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสามปทานโครงการในเขตพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดยระบบผลิตน้ำประปามีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด 100,000 ลบ.ม.ต่อวัน

เจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา ได้แก่ Turbidity, pH, Iron, Manganese ทั้งนี้พบว่าผลการวิเคราะห์น้ำโดยรวมผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563



ค่าเหล็ก 0.01

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.3



ค่าแมงกานีส 0.008

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.3



ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.16

ค่ามาตรฐาน 6.5 - 8.5



ค่าความขุ่น 0.7

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5



ระบบ UF กำลังการผลิตน้ำประปา

สูงสุด 100,000 ลบ.ม./วัน

ส่วนอนุญาตประปาสามปทาน กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6632 6856 โทรสาร 02 298 6609