

กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ กปภ. สาขาบ้านบึง ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี



๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖ นายนิรุติ คุณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้นายนิตินันท์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ กปภ. สาขาบ้านบึง ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ของบริษัท สหชนชล จำกัด



เจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity, pH, Iron, Sulfate, Nitrate, Manganese, Copper, Zinc, Chlorine ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์น้ำผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปามีได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ระบบผลิตน้ำประปาของโครงการฯ มีกำลังการผลิตน้ำประปา ๗,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวมีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาตามสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ กปภ. สาขาบ้านบึง



ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ค่าแมงกานีส ๐.๐๐๗
ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๐.๓

ค่า pH ๖.๘๔
ค่ามาตรฐาน ๖.๕-๘.๕

ค่าความขุ่น ๐.๖๓
ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๕

ค่าเหล็ก ๐.๐๑
ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๐.๓



ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๓๑๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๒ ๖๘๕๖ โทรสาร ๐๒ ๒๓๔ ๖๖๐๙