

กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสำปทาน

โครงการจำหน่ายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำ
หนองกะชะ และสถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ. สาขา พนัสนิคม

ต. หนองกะชะ และ ต. พานทอง จ. ชลบุรี



จุดระบายตะกอนลงแหล่งน้ำดิบ



ฝักบัวนิรภัยใช้งานไม่ได้

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖ นายนิติ คุณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้ นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตประปาสำปทาน พร้อมคณะ ร่วมกับ สทท.ที่ ๖ และ ทสจ. ชลบุรี ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสำปทานโครงการจำหน่ายน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะชะ และ สถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ. สาขาพนัสนิคม ต.หนองกะชะ และ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ของบริษัท โมเดิร์น ชินเนอร์ยี จำกัด โดยระบบผลิตน้ำประปามีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด ๓๘,๔๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน ปริมาณน้ำดังกล่าวมีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำประปาตามสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ กปภ.

เจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity, pH, Iron, Sulfate, Nitrate, Manganese, Copper, Zinc, Chlorine ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์น้ำผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปามีได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฝักบัวนิรภัยให้กลับมาใช้งานได้ปกติ และให้ก่อสร้างจุดพักตะกอนเพื่อรองรับน้ำทิ้งจากระบบผลิตน้ำประปาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ



ส่วนอนุญาตประปาสำปทาน กองการจัดสรรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐๒ ๒๓๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๒ ๖๕๕๖ โทรสาร ๐๒ ๒๓๔ ๖๖๐๙

