

กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน

โครงการในเครือข่าย อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย



วันที่ 25 - 27 เมษายน 2566

นายนิรุติ คุณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตประปา สัมปทาน พร้อมคณะ สท.น.10 และ ทสจ.สุโขทัย ตรวจกำกับการประกอบ กิจการประปาสัมปทานโครงการในเครือข่าย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลาภูน้ำ รีสอร์ท แอนด์โฮเต็ล จำกัด (มหาชน), บริษัท ลาภูน้ำ โฮลดิ้ง คลับ จำกัด, บริษัท ไทยวาฬสาข จำกัด และบริษัท ที่ดับบลิวอาร์ โฮลดิ้ง จำกัด รวมจำนวน 9 โครงการ

โครงการมีระบบประปาขนาดเล็ก กำลังการผลิตอยู่ระหว่าง 48-180 ลบ.ม./วัน เจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามีเตอร์ พบว่า หลายโครงการมีค่าคลอรีนต่ำกว่าค่ามาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ น้ำประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 จึงแจ้งให้ปรับปรุงการจ่าย สารเคมีเพื่อให้คุณภาพน้ำประปาเป็นไปตามค่ามาตรฐาน และแจ้งให้ ปรับปรุงแหล่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บ ทั้งนี้ แนะนำให้ยื่นเรื่อง เพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาโครงการที่มีแนวโน้มความต้องการใช้ น้ำประปาสูงขึ้น



ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 271 6000 ต่อ 6632 6856

