

กรมทรัพยากรน้ำ



ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน



วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

นายนิติ คุณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน พร้อมคณะ สท.6 และ ทสจ.ชลบุรี ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

โรงผลิตน้ำประปาของโครงการฯ มีกำลังการผลิต 9,600 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity pH Iron Manganese และ Chlorine ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปามีได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563



ระบบจ่ายสารคลอรีน



rowpi



ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 271 6000 ต่อ 6632 6856 โทรสาร 02 298 6609