

กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน

โครงการจัดสรรที่ดิน 304 อินดัสเตรียลปาร์ค



30 มิถุนายน 66



นายนิติ ภูณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำมอบหมายให้นายนิติพันธุ์ ตรงกรดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดิน 304 อินดัสเตรียลปาร์ค ของบริษัท น้ำใส 304 จำกัด ร่วมกับนายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

ระบบผลิตน้ำประปาของโครงการฯ มีกำลังการผลิตสูงสุด 160,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ได้ร่วมตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity pH Iron Manganese และ Chlorine ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาคัดมได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563



ค่าความคลอรีน 0.27
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.2-0.5

ค่าความเหล็ก 0.00
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.3

ค่าความแมงกานีส 0.037
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.3

ค่าความขุ่น 0.54
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5

ค่า pH 7
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 6.5-8.5

ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐๒ ๒๓๑/๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๓๒ ๖๘๕๖

