



กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตอำเภอสตึก



วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

นายนิติ คุณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน พร้อมคณะ สทท.6 และ ทสจ.ชลบุรี ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการในเขตอำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

โรงผลิตน้ำประปาของโครงการฯ มีกำลังการผลิต 38,400 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity, pH, Iron, Manganese และ Chlorine ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้มีได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563



สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา



ระบบจ่ายสาร Chlorine



ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 271 6000 ต่อ 6632 6856 โทรสาร 02 298 6609

