



กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสำนัปปทาน

โครงการในเขตพื้นที่สำนักงานประปาชลบุรี



17 ส.ค. 66

นายนิติ คุณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตประปาสำนัปปทาน พร้อมคณะ สท.6 และ ทสจ.ชลบุรี ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสำนัปปทานโครงการในเขตพื้นที่สำนักงานประปาชลบุรี ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

โรงผลิตน้ำประปาของโครงการฯ มีกำลังการผลิต 24,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ ได้แก่ Turbidity, pH, Iron, Manganese และ Chlorine ซึ่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563



กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 271 6000 ต่อ 6632 6856

