



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

สทท. 1

ตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น ตามกฎหมายที่กำหนด

นายโอภาส ดาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 มอบหมายให้นางสาวสุพัตสรณ์ สิมิต ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารและสถานที่ ดำเนินการตรวจเช็ค ถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ถังดับเพลิง CO2 ตามกรอบระยะเวลาการตรวจเช็คทุก 3 เดือน ซึ่งอาคารสำนักงาน ทรัพยากรน้ำที่ 1 มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุ อัคคีภัยขึ้นได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และระงับภัยจึงให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจดบันทึกและจัดทำทะเบียน ควบคุมถังดับเพลิง พร้อมตรวจสอบสายฉีด หัวฉีด และปริมาณ ก๊าซภายในถังทุก ๆ 3 เดือน ไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทุกถังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถ นำมาระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที

วิธีตรวจถังดับเพลิงประเภท CO2

1. ตรวจสอบสภาพซีล จุดข้อต่อ คันทันและกระบอกฉีด



2. ตรวจสอบน้ำหนัก



3. ตรวจสอบตัวถังดับเพลิงต้องไม่บุบ บวม และไม่ขึ้นสนิม



WEBSITE FACEBOOK

ส่วนอำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เลขที่ 555 ม.15 ต.บ่อแก้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี"