



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ตรวจสอบและให้คำแนะนำการก่อสร้างถังกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
มอบหมายส่วนการจัดสรรน้ำ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายประครอง จุฑาทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และเจ้าหน้าที่ อบต. ตรวจสอบระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ.บุเลี้ยว ม.7 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันใช้หาดังแถมเป็ญเป็นตัวจ่ายน้ำ
เข้าถังกรองใต้แรงดันเพื่อกรองน้ำและปล่อยจ่ายให้ทางผู้ใช้ น้ำ
ซึ่งไม่เหมาะสมกับแหล่งน้ำผิวดิน (อ่างเก็บน้ำคลองตาหนู)
จึงได้แนะนำให้ อบต.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านทางสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ,
ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.และถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.
ตามรูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ และเมื่อก่อสร้างระบบผลิตแล้วเสร็จ
สามารถเชื่อมต่อเข้ากับหาดังแถมเป็ญเดิม ใช้เป็นระบบจ่ายให้บริการ
ประชาชน 450 ครัวเรือนได้ต่อไป

มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสานสามัคคี



จัดทำโดย ส่วนการจัดสรรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
820 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0 3721 3638-9

