



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ดำเนินการตรวจสอบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่ ม.11 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566



นายวรวิทย์ วิมลชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมาย นางวริยา สจิริวัฒนากุล ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบพื้นที่กรณีประเด็นข้อหาเรื่อง นายสุชาติ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ ม. 11 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ที่ประสบกับปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ขาดแคลนเนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่เป็นน้ำที่ไม่สะอาด ใช้ได้เพียงแต่อุปโภค ในครัวเรือนแต่ไม่สามารถจะนำมาเป็นน้ำดื่มได้ จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา

การตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับ เจ้าเอกภาณุวัฒน์ ป้องชาติ ปลัดอบต.บ้านนา และคณะ พบว่าในพื้นที่ ม.11 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ไม่มีแหล่งน้ำ สาธารณะ โดยประชาชนใช้น้ำจากแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 5 บ่อ กระจายไปตามจุดชุมชนโดยรอบหมู่บ้าน น้ำบาดาลให้น้ำได้ไม่เพียงพอตลอดปี ในช่วงฤดูแล้งแก้ไขปัญหโดยใช้รถบรรทุกน้ำแจกจ่าย ในการนี้ เจ้าหน้าที่กองการจัดสรรน้ำ ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจคุณภาพน้ำ ด้วยชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา ทำการสุ่มตัวอย่างจากน้ำที่ส่งให้ประชาชน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย พ.ศ. 2563)

สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้หารือร่วมกับ อบต.บ้านนา เห็นควรขยายสระเก็บกักน้ำบริเวณหมู่ที่ 5 และลำเลียงน้ำโดยเส้นท่อระยะทางประมาณ 800 เมตร ส่งน้ำเข้าระบบประปา ม.11 โดยที่ อบต.บ้านนา จะจัดประชาคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ หาข้อตกลงร่วมกัน และขอรับการสนับสนุน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ ในลำดับ ต่อไป



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสานสามัคคี

จัดทำโดยส่วนการจัดสรรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
ที่อยู่ 820 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0 3721 3638-9