



กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน

20 ร.ด. 66



เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ พร้อมคณะ กสจ.ลำพูน และสทน.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการจัดสรรที่ดิน บ้านสวยสวนงาม จำกัด อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยระบบการผลิตน้ำประปาของโครงการฯ มีกำลังการผลิต 788 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ เช่น pH, Iron และ Manganese เป็นต้น ผลการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำจากพารามิเตอร์ดังกล่าว ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 ยกเว้น Residual Chlorine ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เพิ่มอัตราการจ่ายสารคลอรีน



สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา



ระบายตะกอนหัวดับเพลิง



หอถังสูง



อาคารระบบผลิตน้ำประปา



ถังกรองทราย



ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6632 6856 โทรสาร 02 298 6609