



กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน



ถังจ่ายสารคลอรีน



มิเตอร์น้ำ



ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล



ถังเก็บน้ำใส



สุ่มเก็บคุณภาพน้ำประปา

21 ธันวาคม 2566

เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ พร้อมคณะ ทสจ.เชียงราย และสทน.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการสันติบุรี ดินทรีคลับ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ของบริษัท สันติบุรีไพรเวทคอมมูนิตี้ จำกัด โดยระบบการผลิตน้ำประปาของโครงการฯ มีกำลังการผลิต 520 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ เช่น pH, Iron, Manganese เป็นต้น ผลการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำจากพารามิเตอร์ดังกล่าวผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 ยกเว้น Residual Chlorine ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เพิ่มอัตราการจ่ายสารคลอรีน

