



กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน

โครงการบ้านสวนเมืองกลางและโครงการการ์เด้นท์เพลส



หอถังสูง



ถังกรองทราย



แอร์เรเตอร์



ระบบเติมอากาศและจ่ายสารเคมี

15 มกราคม 2567

เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ พร้อมคณะ และทสจ.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจ
กำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานโครงการบ้านสวนเมืองกลางและโครงการการ์เด้นท์เพลส
ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยระบบการผลิตน้ำประปาของโครงการฯ มีกำลังการผลิต
480 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ เช่น pH, Manganese, TDS,
Zinc, Copper, Nitrate, Nitrite เป็นต้น ผลการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำจากพารามิเตอร์ดังกล่าว
พบว่าค่าความขุ่นและค่าเหล็กมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย ปี พ.ศ.2563
จึงแจ้งให้แก้ไขระบบเติมอากาศและถังกรองทราย แล้วรายงานผลให้กรมทรัพยากรน้ำทราบต่อไป



ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6632 6856 โทรสาร 02 298 6609