



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ร่วมกับกองการจัดสรรน้ำ

ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน ตามข้อหาของ นางฐิติมา ฉายแสง กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร ที่แจ้งมายังกรมทรัพยากรน้ำ



วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายส่วนการจัดสรรน้ำ ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 บ้านปลายเวศ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับกองการจัดสรรน้ำ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 7 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (นายวชิรกร จันจิตรเพ็ชร) และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร

ตามข้อหาของ นางฐิติมา ฉายแสง กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ที่แจ้งมายัง กรมทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

ผลการตรวจสอบระบบประปาพบว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2547 เป็นระบบฟิวตินขนาดใหญ่มาก มีระบบกรอง 20 ลบ.ม./ชม. ปัจจุบันมีสภาพชำรุดต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม ได้แก่ ระบบกรองน้ำฟิวติน เครื่องสูบน้ำดิบ การประสานท่อจ่ายน้ำ จากหอถังสูงและจุดอื่น ๆ ระบบไฟฟ้า

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาพบว่า ค่าพารามิเตอร์ที่อยู่ในเกณฑ์กำหนด ได้แก่ ความขุ่น ความเป็นกรดและด่าง ชลเฟต เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี สำหรับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนด ได้แก่ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) และคลอรีน ซึ่งหากปรับปรุงระบบประปา จะทำให้คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์กำหนดได้

กรมทรัพยากรน้ำ จะเร่งประมาณราคาค่าปรับปรุงระบบประปา จัดส่งให้ อบต.คลองอุดมชลจร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสานสามัคคี

จัดทำโดย ส่วนการจัดสรรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
ที่อยู่ 820 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 0 3721 3638-9

