



กรมทรัพยากรน้ำ

9 กุมภาพันธ์ 2567



ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี จังหวัดปทุมธานี



ถังจ่ายแก๊สคลอรีน



ถังกรองทราย



เครื่องสูบน้ำ

นายนิรุติ คุณผล ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาต ประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองการจัดสรรน้ำ และสท.น.2 ร่วมลงพื้นที่ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปา สัมปทานโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกระดี จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จำกัด โดยระบบผลิตมีกำลังการผลิต 18,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ เช่น pH, Iron และ Residual Chlorine เป็นต้น ผลการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำจากพารามิเตอร์ดังกล่าวผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

