



กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสำปทาน



19 มีนาคม 2567

นายนิติพันธุ์ ตรองการดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตประปา
สำปทาน กองการจัดสรรน้ำ พร้อมคณะ กสจ.ชลบุรี และ สท.6
ร่วมลงพื้นที่ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสำปทาน
โครงการในเขตอำเภอสัตหีบ ของบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

โครงการมีกำลังผลิต 38,400 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจ
คุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์ พบว่า ฟลูออไรด์ เกินเกณฑ์
คุณภาพน้ำประปาได้กรมอนามัย พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่จึงได้
แจ้งให้บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนด และแจ้งผลให้กรมทรัพยากรน้ำทราบต่อไป



โรงผลิตน้ำประปา



ระบบจ่ายสารคลอรีน



ส่วนอนุญาตประปาสำปทาน กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6632 6856 โทรสาร 02 298 6609