



กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน
21 มีนาคม 2567



สุ่มตรวจวัดคุณภาพน้ำ



ระบบ R.O.
(Reverse Osmosis)
เป็นกระบวนการกรองน้ำ
ผ่านเยื่อMembrane
ขนาด 0.0001 ไมครอน

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการส่วนอนุญาต
ประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ พร้อมคณะ และ
สทน.6 กสจ.ชลบุรี ตรวจกำกับการประกอบกิจการ
ประปาสัมปทานโครงการประปาเกาะล้าน เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
โดยระบบการผลิตน้ำประปาของโครงการฯ มีกำลังการผลิต
250 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา
บางพารามิเตอร์ ได้แก่ pH, Iron, Manganese และ
Residual- Chlorine ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดัง
กล่าวผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
กรมอนามัย พ.ศ. 2563



ระบบจ่ายสารเคมี

ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6632 6856