

โครงการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					
อ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่		อ.ด่านขุนทด		จ.นครราชสีมา	
ความจุเก็บกักน้ำปัจจุบัน	5.830	ล้าน ลบ.ม.	(ระดับ	204.596	ม.รทก.)
เกณฑ์วิกฤติน้ำมาก	5.830	ล้าน ลบ.ม.	(ระดับ	204.596	ม.รทก.)
เกณฑ์เฝ้าระวังวิกฤติน้ำมาก	5.045	ล้าน ลบ.ม.	(ระดับ	204.176	ม.รทก.)
เฝ้าระวังวิกฤติน้ำน้อย	1.749	ล้าน ลบ.ม.	(ระดับ	202.642	ม.รทก.)
วิกฤติน้ำน้อย	0.404	ล้าน ลบ.ม.	(ระดับ	201.651	ม.รทก.)

สถาน.5

สำรวจบำรุงรักษา ติดตามข้อมูลตรวจ
ปริมาณน้ำเก็บกักและเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ



วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำที่ 5 มอบหมายให้ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครราชสีมา สำรวจบำรุง
รักษา ติดตามข้อมูลตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
และเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำ จำนวน 3 แห่ง

- บึงปรือแวง ต.หนองงูเห่ล้อม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
- บึงถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
- บึงพุดซา ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เพื่อใช้ในการประเมินน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการน้ำต่อไป

