



กรมทรัพยากรน้ำ



17 มิถุนายน 2567

กวน.

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปา สัมปทานโครงการบ้านสวนลือคปาล์ม และเดอะพาโน บ้านสวนลือคปาล์ม

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กสจ.ภูเก็ต
และสท.10 ร่วมลงพื้นที่ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน
โครงการบ้านสวนลือคปาล์ม และเดอะพาโน บ้านสวนลือคปาล์ม
ของบริษัท แพลน เอสเตท จำกัด โดยโครงการฯ
มีกำลังการผลิต 192 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ ได้ร่วมตรวจคุณภาพน้ำประปา
ผลการร่วมตรวจคุณภาพน้ำดังกล่าวพบว่า ปริมาณคลอรีนคงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 จึงแนะนำให้เพิ่มอัตราการจ่าย
สารคลอรีน เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำตามมาตรฐาน



ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6632 6856 โทรสาร 02 298 6609