



กรมทรัพยากรน้ำ



กวน.

18 มิถุนายน 2567

ตรวจกำกับการประกอบ กิจการประปาสามปทาน โครงการแพลทินัม เรสซิเดนซ์ พาร์ค



นายนิติพันธุ์ ตรการดี ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ส่วนอนุญาตประปาสามปทาน กองการจัดสรรน้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ทสจ.ภูเก็ต
และสท.10 ร่วมลงพื้นที่ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสามปทาน
โครงการแพลทินัม เรสซิเดนซ์ พาร์ค ของบริษัท แพลทินัม เรสซิเดนซ์ จำกัด
โดยโครงการฯ มีกำลังการผลิต 48 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ ได้ร่วมตรวจคุณภาพน้ำประปาพบว่า
ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดและคลอรีนอิสระหลงเหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำ
ประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ประปาให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด



ส่วนอนุญาตประปาสามปทาน กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6632 6856 โทรสาร 02 298 6609