



วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ กองการจัดสรรน้ำ



ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน



นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ทสจ.ภูเก็ต และ สทน.10 ร่วมลงพื้นที่ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการจัดสรรที่ดินบลูแคนยอน การ์เดน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท บลู แคนยอน คันทรี คลับ จำกัด โครงการฯ มีกำลังผลิต 1,200 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปาบางพารามิเตอร์พบว่า ค่าความขุ่น ค่าเหล็ก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ของเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้บริษัทฯ ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ได้ตามเกณฑ์และแจ้งผลให้กรมทรัพยากรน้ำทราบต่อไป

ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6632 6856 โทรสาร 02 298 6609