



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สถาน.1

ตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น

ตามกฎหมายที่กำหนด

วิธีตรวจถังดับเพลิงประเภท CO2

วันที่ 7 สิงหาคม 2567

นายโอภาส ทาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 มอบหมายให้นางสาวสุพัตสรณ์ สิมิ๊ด ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารและสถานที่ ดำเนินการตรวจเช็ค ถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ถังดับเพลิง CO2 ตามกรอบระยะการตรวจเช็คทุก 6 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และระงับภัย โดยดำเนินการจดบันทึก และจัดทำทะเบียนควบคุมถังดับเพลิง พร้อมตรวจสอบสายฉีด หัวฉีด และปริมาณก๊าซภายในถังทุก ๆ 6 เดือน ไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทุกถังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถนำมาระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที

1.

ตรวจสอบสภาพซิล จุกข้อต่อ คันบีบและกระบอกฉีด



2.

ตรวจสอบน้ำหนัก



3.

ตรวจหัวถังดับเพลิงต้องไม่บุบ บวม และไม่ขึ้นสนิม



ส่วนอำนวยการ

WEBSITE FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เลขที่ 555 ม.15 ต.ป่อแก้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี"