



กรมทรัพยากรน้ำ



กวน.



BRIGHT
BLUE WATER
CORPORATION LIMITED

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปา
สัมปทานโครงการในเขตพื้นที่
เทศบาลนครสมุทรสาคร



26 พฤศจิกายน 2567



นายนิติพันธุ์ ตรงการดี
ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ



ถังตกตะกอน



นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการ
กองการจัดสรรน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน
กองการจัดสรรน้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ทสจ.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สท.7
ร่วมลงพื้นที่ตรวจกำกับการประกอบกิจการ
ประปาสัมปทาน โครงการในเขตพื้นที่เทศบาล
นครสมุทรสาคร ของบริษัท ไบรท์ บูล วอเตอร์
คอร์ปอเรชั่น (สมุทรสาคร) จำกัด
โดยโครงการฯ มีกำลังการผลิต 48,000 ลบ.ม./วัน
ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา
บางพารามิเตอร์พบว่า ค่าสีที่ปรากฏ
ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด(TDS)
และค่าแมงกานีสสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ของเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้
กรมอนามัย พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้บริษัทฯ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ได้ตามเกณฑ์
และแจ้งผลให้กรมทรัพยากรน้ำทราบต่อไป



ส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 02 271 6000 ต่อ 6632 6856 โทรสาร 02 298 6609